



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie

---

NHS.9020.31.6.2026,  
Włoszczowa, 18.02.2026 r.

**Marcin Wiekiera**  
**Wójt Gminy Moskorzew**  
**29-130 Moskorzew**

## **Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Moskorzew za 2025 r.**

W oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz.416) oraz zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz.757) i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia dla Gminy Moskorzew za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.**

Na podstawie obszarowych ocen jakości wody w wodociągach gminy Moskorzew Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2025 r. Próbkę wody pobierane były w stałych, ustalonych z administratorem/właścicielami wodociągów punktach zgodności według rocznych harmonogramów, z częstotliwością zależną od wielkości produkcji wody, w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe lub podmioty zaopatrujące w wodę w zakresie monitoringu parametrów grupy A zał. 2 cytowanego wyżej rozporządzenia MZ (mętności, barwy, smaku, zapachu, pH, przewodności właściwej, ogólnej liczbie mikroorganizmów, bakterii grupy coli, bakterii Escherichia coli) i monitoringu parametrów grupy A i B.



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



---

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włoszczowie  
ul. Jana III Sobieskiego 38 | 29-100 Włoszczowa  
+48413109548  
adres e-mail: sekretariat.psse.wloszczowa@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń:AE:PL-55132-39194-JUDGC-28

Na terenie Gminy Moskorzew zlokalizowane są 2 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę znajdujące się w Moskorzewie i Dąbrówce, korzystające z wód podziemnych z utworów kredowych. Wodociągi te zaopatrują 1457 mieszkańców gminy Moskorzew. Wodociąg Moskorzew zasilany był w wodę chlorowaną z jednej studni głębinowej. Wodociąg Moskorzew nie posiada alternatywnego źródła zaopatrzenia ludności w wodę. Za jakość wody w wodociągach zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpowiedzialny jest Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie ul. Wiejska 55.

Ponadto na terenie gminy znajdowały się 2 podmioty zaopatrujące w wodę tj.: PeTroMil Paweł Żmuda Lubachowy 68 oraz „RAW-MET” Moskorzew 198. Woda w wodociągu Lubachowy 68 była okresowa uzdatniana. Wodociąg był eksploatowany do dnia 18.11.2025 r.

Dane o wodociągach przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp	Administrator/ producent wody	Nazwa wodociągu, gmina	Dobowa produkcja wody (m <sup>3</sup> /d)	Liczba zaopatry- wanej ludności (stałe zamiesz- kującej)	Uzdatnianie wody (metody)	Przekroczeni- a wartości dopuszczal- nych parame- trów	Działania naprawcze
1.	Włoszczowski Zakład Wodociągów  i Kanalizacji  Sp. z o.o. Włoszczowa ul. Wiejska 55	Moskorzew gm. Moskorzew	90	1200	chlorowanie wody	Nie stwierdzono	Nie dotyczy
		Dąbrówka gm. Moskorzew	120	257	Nie stosuje się	Nie stwierdzono	Nie dotyczy
2.	RAW-MET Henryk Gębka ul. Wspólna 1, 42-445 Szczekociny	Moskorzew 198, gm. Moskorzew	1	4	Nie stosuje się	Nie stwierdzono	Nie dotyczy
3.	PeTroMil Paweł Żmuda 68, 29-130 Moskorzew	Lubachowy 68, gm. Moskorzew	2	4	chlorowanie wody okresowe	Nie stwierdzono	Nie dotyczy



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włoszczowie  
ul. Jana III Sobieskiego 38 | 29-100 Włoszczowa  
+48413109548  
adres e-mail: sekretariat.psse.wloszczowa@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń:AE:PL-55132-39194-JUDGC-28

W okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. pracownicy Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Włoszczowie pobrali do badań laboratoryjnych z w/w wodociągów 20 próbek wody, w zakresie monitoringu parametrów grupy A – 16 i w zakresie monitoringu parametrów grupy A i B - 4. W ramach kontroli wewnętrznej administrator/właściciele pobrali 15 próbek wody, w tym 12 - w zakresie monitoringu parametrów grupy A i 3 - w zakresie monitoringu parametrów grupy A i B. Na podstawie sprawozdań z badań wody wykonywanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz przekazywanych przez administratora /właścicieli wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej w ocenianym okresie nie stwierdzono przekroczeń żadnego z badanych parametrów.

W wykonanych badaniach woda odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym określonym w załączniku Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie stwierdza, że w 2025 r. odbiorcy wody z wodociągów w gm. Moskorzew spożywali wodę dobrej jakości, ocenianą jako przydatna do spożycia przez ludzi.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny we Włoszczowie**

**Ewa Frąszczak**

/dokument elektroniczny podpisany  
podpisem kwalifikowanym/



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



---

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włoszczowie  
ul. Jana III Sobieskiego 38 | 29-100 Włoszczowa  
+48413109548  
adres e-mail: sekretariat.psse.wloszczowa@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń:AE:PL-55132-39194-JUDGC-28